

Zertifikat

Reinheitsklasse gemäß DIN ISO 14644 / EG-GMP

MVZ PAN Institut

für Endokrinologie und

Reproduktionsmedizin GmbH

Zeppelinstraße 1

50667 Köln


Die Reinheitsklasse nach DIN ISO 14644 / EG-GMP mittels
Partiklezählung vom **10.03.2023** entspricht der

Reinraumklasse ISO 7.0 / RRK C

Dieses Zertifikat hat Gültigkeit bis 10.02.2024

Prüfer: Prochnicki Datum: 10.02.2023

Nächste Prüfung: Februar 2024



Gdansk, 10.02.2023

Validation Manager (Validation TPPC GmbH)

Diplom Ing. Jaroslaw Prochnicki

VALIDATION TPPC GmbH, Budowlanych 31, 80-298 Gdansk

GMP

FDA

EG-GMP

Annex 15

Annex 11

CFR21 Part 11