

Zertifikat

Reinheitsklasse gemäß DIN ISO 14644 / EG-GMP

MVZ PAN Institut

für Endokrinologie und

Reproduktionsmedizin GmbH

Zeppelinstraße 1

50667 Köln

Die Reinheitsklasse nach DIN ISO 14644 / EG-GMP mittels
Partiklezählung vom **16.01.2026** entspricht der

Reinraumklasse ISO 7.0 / RRK C

Dieses Zertifikat hat Gültigkeit bis 16.01.2027

Prüfer: Prochnicki Datum: 28.01.2026

Nächste Prüfung: Januar 2027



Gdansk, 28.01.2026

Validation Manager (Validation TPPC GmbH)
Diplom Ing. Jaroslaw Prochnicki

GMP

FDA

EG-GMP

Annex 15

Annex 11

CFR21 Part 11