

Zertifikat

Reinheitsklasse gemäß DIN ISO 14644 / EG-GMP

MVZ PAN Institut

für Endokrinologie und

Reproduktionsmedizin GmbH

Zeppelinstraße 1

50667 Köln

Die Reinheitsklasse nach DIN ISO 14644 / EG-GMP mittels
Partiklezählung vom 17.02.2020 entspricht der

Reinraumklasse ISO 7.0 / RRK C

Dieses Zertifikat hat Gültigkeit bis 17.02.2020

Prüfer: Prochnicki Datum: 17.02.2020

Nächste Prüfung: Februar 2021



Gummersbach, 17.02.2020

Validation Manager (EPH GmbH)
Diplom Ing. Jaroslaw Prochnicki

GMP

FDA

EG-GMP

Annex 15

Annex 11

CFR21 Part 11